

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Новомосковскому району Тульской области

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел. 6-06-55

Новомосковский район,  
д. Савино, ул. Центральная,  
д. 1а

(место составления акта)

« 16 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

15 часов 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 26**

по адресу/адресам: Тульская область, Новомосковский район, д. Савино, ул. Центральная, д. 1а  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 26 от 22.02.2018 года начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн. службы Абинякина Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

здания, помещения, территория Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12" д. Савино

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«5» марта 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, продолжительность проверки: 2 часа;

« 12 » марта 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час;

« 16 » марта 2018 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин, продолжительность проверки: 1 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа в течении 3-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МКДОУ "Детский сад № 12" д. Савино Климкина Татьяна Александровна 05.03.2018 г. в 11 часов 00 минут

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки \_\_\_\_\_

Лицо(а), проводившие проверку: Елисеев Алексей Васильевич государственный инспектор Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ "Детский сад № 12" д. Савино Климкина Татьяна Александровна, заведующий хозяйством, ответственная за ПБ Чуева Наталья Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


## В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими материалами в МКДОУ "Детский сад № 12" д. Савино по адресу: Тульская область, Новомосковский район, д. Савино, ул. Центральная, д. 1а	п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	заведующий МКДОУ "Детский сад № 12" д. Савино Климкина Татьяна Александровна
2	Автоматическая пожарная сигнализация МКДОУ "Детский сад № 12" д. Савино по адресу: Тульская область, Новомосковский район, д. Савино, ул. Центральная, д. 1а не удовлетворяет требованиям действующих сводов правил, а именно в помещениях с двумя точечными пожарными извещателями ИПД 3.1 М необходимо добавить третий дымовой пожарный извещатель, либо заменить их на один дымовой пожарный извещатель типа ИП 212-90 (Один дома-2) для выполнения требований пункта 14.3 СП 5.13130.2009	п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); п. 14.3 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	заведующий МКДОУ "Детский сад № 12" д. Савино Климкина Татьяна Александровна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего)

  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 26 от 22.02.2018 г.,
- уведомление о времени и месте составления протокола

- об административном правонарушении от 12.03.2018 г.;
- предписание № 26/1/1-2 от 16.03.2018 г.;
- приказ о приеме на работу № 48 от 18.02.2014 г.;
- приказ о назначении ответственных за ПБ № 06-ОД от 09.01.2018 г.;
- декларация ПБ № 70234501-ТО-00009 от 03.02.2017 г.;
- технический отчет по испытаниям электрооборудования от 21.04.2017 г.;
- контракт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по выводу системы передачи сигнала срабатывания АПС на ПЦН «Цербер» №14 от 23.11.2017;
- контракт на обслуживание вывода сигнала о срабатывании АПС № 47 от 28.12.2017;
- контракт на обслуживание АПС № 44 от 28.12.2017;
- акт проверки работоспособности АПС от 01.03.2018 г.;
- удостоверение по ПТМ № 14248-РЦ от 10.02.2017 г., № 3085 от 24.05.2017 г.;
- программа обучения работников мерам пожарной безопасности от 07.07.2017 г.;
- протокол испытаний № 037169 от 03.08.2017 г.;
- акт совместной тренировки по эвакуации людей от 12.03.2018 г.

Инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району  
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области  
капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
 « 16 » марта 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Климкина Татьяна Александровна - заведующий МКДОУ "Детский сад №12" д. Савино  
 (фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представител  
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » марта 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99