



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

Россия, Тульская область,
Новомосковский район, д. Савино,
ул. Центральная, д.1 а.
(место составления акта)

«30» марта 2018 г.
(дата составления акта)

14-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 06-11-74 /18П

органом государственного контроля(надзора) юридического лица - муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино

По адресу: Россия, Тульская область, Новомосковский район, д. Савино, ул. Центральная, д.1 а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1-280-р от 26 февраля 2018 г. Приокского Управления Ростехнадзора.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица- муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино (далее по тексту МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 26» марта 2018 г. с 11 час. 00 мин. До 15 час. 00 мин.

Продолжительность: 5 раб. часов

Дата и время проведения проверки:

«27» марта 2018 г с 10 час. 00 мин. До 15 час. 00 мин.

Продолжительность: 5 раб. часов

Дата и время проведения проверки:

«30 » марта 2018 г с 10 час. 00 мин. До 14 час. 00 мин.

Продолжительность: 3 раб. часов

Продолжительность проверки:


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 14 часов.
(рабочих дней, часов)


Акт составлен: Приокским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен(а):

заведующий МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино Климкина Т.А
(приказ № 48 от 18.02.2014 г. комитета по образованию и науки администрации
муниципального образования город Новомосковск)
12.03.2018. 10-00 
(фамилия, имя, отчество, дата, время, подпись)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
заведующий МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино Климкина Т.А
(приказ № 48 от 18.02.2014 г. комитета по образованию и науки администрации
муниципального образования город Новомосковск)

26.03.2018г. в 10-30. 
(фамилия, имя, отчество, дата, время, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

Лица, проводившие проверку:

1	Звягин Эдуард Викторович	Старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора	Ответственный за проведение мероприятия по контролю
---	--------------------------------	--	--

с участием: необходимости в привлечении экспертов не имелось

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино Климкина Т.А (приказ № 48 от 18.02.2014 г. комитета по образованию и науки администрации муниципального образования город Новомосковск)

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	2	3	4
1.	Приказом по МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино для непосредственного выполнения обязанностей по	п. 1.4.28. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ;	Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д.

	<p>организации эксплуатации электроустановок (ответственным за электрохозяйство учреждения) назначен завхоз учреждения Самсонкина Т.П. При этом Самсонкина не проходила проверку знаний норм и правил работ в электроустановках в комиссии Ростехнадзора, как ответственный за электрохозяйство МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>	<p>зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Савино</p>
2.	<p>В МКДОУ «Детский сад № 12» для эксплуатации электроустановок нет подготовленного электротехнического персонала. Договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок нет.</p>	<p>п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
3.	<p>К журналу учета электрооборудования не прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, и т.д.)</p>	<p>п. 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
4.	<p>Не ведётся журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.</p>	<p>п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12»</p>
5.	<p>Нет распоряжения руководителя МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино о назначении работника из числа электротехнического персонала с группой не ниже 3 по электробезопасности для присвоения 1 группы по электробезопасности.</p>	<p>п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 приложение 1, прим. 2 Правила по охране труда при эксплуатации</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>

		<p>электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Россий ской Федерации от 24.07.2013 № 328н,зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593. приложение 1,прим. 2.</p>	
6.	<p>Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.</p>	<p>п.1.7.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 , зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
7.	<p>В учреждении нет приказа о назначении ответственного за поддержание в исправном состоянии, проведении испытаний и проверок переносных электроприемников и вспомогательного оборудования. Не ведётся журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.</p>	<p>п. 3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
8.	<p>Схема внешнего электроснабжение учреждения не соответствует категоричности по надёжности. Отсутствует второй независимый . взаиморезервирующий источник питания.</p>	<p>-п.1.5.3.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. -п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. - п. 1.2.20. Правила устройства электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации . Приказ от 8 июля 2002 г. № 204.</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>

		- п.5.1 СП 31-110-2003. -прил. 2 РД 34.20.185-94.	
9.	<p>В МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино не проводится техническое освидетельствование электрооборудования, электроустановок с истекшими, установленными нормативно-технической документацией сроками. При этом в здании учреждения на 1м этаже в эксплуатации находятся эл. щитки (щ0-2) с установленными в них автоматическими выключателями типа АЗ161(сняты с производства). Проверка действия расцепителей автоматических выключатели типа АЗ161, не проводилась(нет соответствующих протоколов). Данные автоматические выключатели в эксплуатации более 40 лет, морально и физически устарели.</p> <p>Кроме того электропроводка в старшей группе учреждения в эксплуатации также более 40 лет.</p>	<p>п.1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
10	<p>В учреждении длительное время (более 2х лет) не проводилась проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным</p>	<p>п.1.8.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
11.	<p>Нет, утверждённого руководителем учреждения перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.</p>	<p>п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.</p> <p>п. 8.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег.</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>


		№ 30593) п.п. 8.1.	
12.	<p>Электроустановки учреждения не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с нормами комплектации ИПИСЗ (инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) прил.8.</p> <p>Отсутствуют например: испытанные, готовые к использованию указатели напряжения до 1000 В.</p>	<p>п. 1.7.2, 1.7.3, 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г</p> <p>п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег. № 30593)</p> <p>приложение 8</p> <p>Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Министерства энергетики Р.Ф. от 30 июня 2003 г. , № 261.</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
13.	<p>Нет паспортов на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>	<p>п. 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
14.	<p>Отсутствуют опознавательные знаки на вводе заземляющих проводников в здания.</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:</p> <p>п. 1.7.2. Правил устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго РФ № 8 от 08.07.2002, п. 1.7.118</p>	<p>Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино</p>
15.	<p>В ВРУ-0,4кВ в здании учреждения отсутствуют надписи, указывающие назначение</p>	<p>п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены</p>	<p>Юридическое лицо</p>


	присоединений и их диспетчерское наименование.	приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино
16.	Отходящие КЛ - 0.4кВ в ВРУ-0.4 кВ в здании учреждения не обеспечены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии;	п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.	Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино
17.	Соединение отдельных проводов в кухонном помещении учреждения. выполнено «скрутками».	п. 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ; п.3.23.СНиПЗ 05.06.-85.	Юридическое лицо МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

_____ (указать реквизиты выданных предписаний)
 нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения		
1	Распоряжение № 1-280-р	от	26.02.2018г.
2	Предписание № 06-11-57/18П	от	30.03.2018 г.

Старший государственный инспектор
Звягин Э.В.



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
заведующий МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино Климкина Т.А. (приказ № 48 от
18.02.2014 г. комитета по образованию и науки администрации муниципального
образования город Новомосковск)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 30 » марта 2018 г



(подпись)